



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 8-499-254-10-55, факс: 8-499-254-10-13, E-mail: mos@gosnadzor.ru

г. Москва 123056, ул. Красина, д. 27, стр.1

(место составления акта)

« 10 » марта 20 17 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица ГБОУ г.Москвы "Школа №492».
(ИНН 7725144250)
сокращенное наименование организации

№ А-801-р

По адресу/адресам: г. Москва, 115407, Судостроительная ул., д. 32, корп.3.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: Межрегионального Технологического Управления Ростехнадзора от 16.02.2017 № 801-р, утвержденного заместителем руководителя О.Ю. Кудиновым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная)** проверка в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №492".

зарегистрированное по адресу: г. Москва 115407, Судостроительная ул., д. 32, корп.3..

Директор Разоренова Жанна Николаевна, тел. 8-499-616-83-44.

ИНН 772 514 425 0, ОГРН 102 773 958 720 4

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

В период с "6" марта 2017 г по "10" марта" 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 2 р.д./ 8 ч.

рабочих дней/часов

Акт составлен: **Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Разоренова Жанна Николаевна

28.02.2017 г.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласовано **(не требуется)**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: **Токарев Виктор Викторович- государственный инспектор отдела по надзору за системами теплоснабжения и гидротехническими сооружениями Межрегионального технологического управления Ростехнадзора.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий хозяйством Родин Роман Валерьевич (тел. 8-916-442-45-02).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Договорные тепловые нагрузки и сведения об учёте тепловой энергии и теплоносителя: (Контракт теплоснабжения № 06.51314к ТЭ от 27.02 2017, № 06.533174кГВ от 15.11.2016).

Договорные тепловые нагрузки составляют:

$Q_{\text{отопл}} = \underline{\quad} 0,352 \text{ Гкал/ч}$
 $Q_{\text{вент,конд.}} = \underline{\quad} 0,092 \text{ Гкал/ч}$
 $Q_{\text{техн}} = \underline{\quad} \text{ Гкал/ч}$
 $Q_{\text{гвс(ср.сут)}} = \underline{\quad} 0,02452 \text{ Гкал/ч}$
 $Q_{\text{гвс(мах)}} = \underline{\quad} \text{ Гкал/ч}$
 $Q_{\Sigma} = \underline{\quad} 0,46854 \text{ Гкал/ч}$

Учет тепловой энергии и теплоносителя.

Место установки прибора учета	Тип счетчика, заводской номер	Класс точности	Год поверки (очередной)	Диаметр на вводе, мм	Диаметр на выходе, мм
На тепловом вводе у стены здания в подвальном помещении школы	На балансе ЕРЦ			50	50

2. Энергосбережение:

Категория юридического лица в соответствии с п.1 ст.16 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ:

организация, совокупные затраты которого на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством Российской Федерации (орган государственной власти, орган местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;

организация с участием государства или муниципального образования;

организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности;

организация, осуществляющая производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

организация, проводящая мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов).

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: **имеется** (нет, не требуется)

Дата принятия программы: 2012 г.

Период действия программы: 2012-2016 г.

Дата проведения обязательного энергетического обследования: отчет о проведении обязательного энергетического обследования: 2012 г. (не проводилось, не требуется).

3. В ходе проведения проверки рассмотрена следующая техническая документация в соответствии с требованиями пункта 2.8.1 ПТЭТЭ:

Генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями – **отсутствует;**

Утверждённая проектная документация со всеми последующими изменениями – **имеется не в полном объеме;**

Акты приёмки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приёмки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию – **имеются;**

Акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, вентиляции и систем отопления - **имеются № б/н, б/д;**

Акты приёмочных комиссий – **имеются;**

Исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей – **имеются не в полном объеме;**

Технические паспорта вент. установок – **имеются;**

Технический паспорт теплового пункта - **не требуется**

тепловых сетей – **не требуется;**

Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей- **отсутствуют;**

Должностные инструкции по каждому рабочему месту- **имеются;**

Инструкции по охране труда – **имеются.**

4. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, обеспечивающих энергетическую эффективность, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, учет используемых энергетических ресурсов:

(в случае отсутствия нарушений делать запись «нарушений не выявлено»)

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1.	Отсутствует (частично) тепловая изоляция трубопроводов системы отопления и системы ГВС.	п. 9.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Юридическое лицо ГБОУ г.Москвы "Школа №492
2.	Эксплуатация тепловых энергоустановок организации осуществляется не подготовленным персоналом, не прошедших проверку знаний по правилам ПТЭТЭ	пп.2.1.1,2.2.2. ПТЭТЭ Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Юридическое лицо ГБОУ г.Москвы "Школа №492
3.	Руководитель организации не назначил	п.2.2.3. ПТЭТЭ	Юридическое лицо ГБОУ

	ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	г.Москвы "Школа №492
4.	Отсутствует достаточное освещение в вентиляционной камере.	п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Должностное лицо-заведующий хозяйством ГБОУ г.Москвы "Школа №492
5.	Гильзы термометров установлены не в соответствии установленными государственными стандартами в обвязке калориферной установки.	п. 2.9.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Должностное лицо-заведующий хозяйством ГБОУ г.Москвы "Школа №492
6.	Отсутствует журнал записей результатов проверок приборов.	п. 2.9.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Должностное лицо-заведующий хозяйством ГБОУ г.Москвы "Школа №492

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например: ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; ПТБ ТУ и ТС - Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; ПУТЭиТ – Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя; ПРП – Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ; СНиП 41-02-2003 – Тепловые сети; ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	№ предписания, Дата	Подтверждающий документ

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(Токарев В.В.)

(Разорова Ж.Н.)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 10.03.17 № А-801-р на 2 л.;
2. Ксерокопии уставных документов, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Листы записи Единого государственного реестра, приказ о назначении на должность директора школы, должностная инструкция, договора на отпуск тепла, энергопаспорт, программа по энергосбережению. .

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Государственный инспектор _____ **(Токарев В.В.)**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор _____ **(Разоренова Ж.Н.)**

Заведующий хозяйством _____ **(Родин Р.В.)**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 201_ г. _____ (_____)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)